

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond13@mchskrsk.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Минусинску и Минусинскому району  
662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2 т.5-15-39 ond\_minus@mail.ru

г. Минусинск, ул. Кравченко, д. 34  
(место составления акта)

“ 24 ” августа 20 20 г.  
(дата составления акта)  
17 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 59

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, д. 34  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 21 июля 2020 года № 59 выданного заместителем главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Саковичем Р.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида (далее МДОБУ «Детский сад № 4»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ <u>28</u> ”	<u>июля</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>14</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>17</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>3</u>
“ <u>31</u> ”	<u>июля</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>14</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>17</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>3</u>
“ <u>03</u> ”	<u>августа</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>16</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>18</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>2</u>
“ <u>04</u> ”	<u>августа</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>14</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>16</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>2</u>
“ <u>05</u> ”	<u>августа</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>14</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>16</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>2</u>
“ <u>24</u> ”	<u>августа</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>16</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>17</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>1</u>

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней, 14 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) лично, получил 21.07.2020 заведующий МДОБУ «Детский сад № 4» Светлакова Ю.Я.  
(фамилии, инициалы, дата, время)

  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сосина Олеся Игоревна государственный инспектор г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору; Дорошенко Александр Викторович государственный инспектор г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Светлакова Юлия Яковлевна заведующий МДОБУ «Детский сад № 4»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений	<b>п. 63 ППР в РФ</b> Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Заведующий МДОБУ «Детский сад № 4» Светлакова Юлия Яковлевна
2.	Требуется полное перевооружение (капитальный ремонт) пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (акт комиссионного обследования средств ПС от 12.11.2018 года). Система автоматической пожарной	<b>п. 61 ППР в РФ</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. <b>п. 63 ППР в РФ</b> Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоиз-	Заведующий МДОБУ «Детский сад № 4» Светлакова Юлия Яковлевна

	<p>сигнализации и система эвакуации людей при пожаре на объекте введена в эксплуатацию 20 октября 2008 года, что является предельным состоянием её эксплуатации предусмотренной заводом-изготовителем оборудования.</p>	<p>изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p><b>На основании п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.</b></p> <p><b>п. 1.10 (РД 009-02-96)</b> После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p> <p><b>п. 2.15 (Паспорт ИП 212-41М)</b></p>	
3.	<p>На дверях помещений складского назначения (склад лит. В) отсутствует обозначение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.</p>	<p><b>п. 20 ППР в РФ</b> Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>Заведующий МДОБУ «Детский сад № 4» Светлакова Юлия Яковлевна</p>
4.	<p>На остекленных дверях эвакуационного выхода со 2 этажа здания из 5, 6, 8 групп отсутствуют защитные решетки (высота от низа двери до стекла 80 см.)</p>	<p><b>Статья 5. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты</b></p> <p>1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.</p> <p>3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p><b>Статья 51. Федерального закона N 123-ФЗ</b></p>	<p>Заведующий МДОБУ «Детский сад № 4» Светлакова Юлия Яковлевна</p>

		<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Цель создания систем противопожарной защиты</p> <p>1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.</p> <p><b>Статья 52. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара</b></p> <p>Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;</li> <li>2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;</li> </ol> <p><b>ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b></p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.27</b> На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.</p>	
5.	<p>На остекленных дверях эвакуационного выхода со 2 этажа здания из 4, 13 групп отсутствуют защитные решетки (высота от низа двери до стекла 70 см.)</p>	<p><b>Статья 5. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</li> <li>2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.</li> <li>3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя</li> </ol>	<p>Заведующий МДОБУ «Детский сад № 4» Светлакова Юлия Яковлевна</p>

		<p>систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p><b>Статья 51. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b> Цель создания систем противопожарной защиты</p> <p>1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.</p> <p><b>Статья 52. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b> Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара</p> <p>Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:</p> <p>1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;</p> <p>2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;</p> <p><b>ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b></p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.27</b> На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.</p>	
6.	<p>На остекленных дверях эвакуационного выхода со 2 этажа здания из 12 группы отсутствуют защитные решетки (высота от низа двери</p>	<p><b>Статья 5. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты</b></p> <p>1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты</p>	<p>Заведующий МДОБУ «Детский сад № 4» Светлакова Юлия Яковлевна</p>

до стекла 75 см.)	<p>является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.</p> <p>3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p><b>Статья 51. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b> Цель создания систем противопожарной защиты</p> <p>1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.</p> <p><b>Статья 52. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b> Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара</p> <p>Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:</p> <p>1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;</p> <p>2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;</p> <p><b>ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b></p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.27</b> На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.</p>	
-------------------	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2.	ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. N 768-ст
3.	Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт РД 009-02-96 Москва 1996 г.
4.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ)
5.	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 5.2.16

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *не выявлено*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки): **24.08.2020**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение к акту № 59 от 24.08.2020 «Краткая характеристика объекта» - на 2 л., в 1 экз.
2. Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 59/1/1-6 от 24.08.2020 года на 4 л., в 1 экз;
3. Приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 года № 261 на 11 л., в 1 экз.

4. Акт приемки выполненных работ от 20.10.2008 на 1 л., в 1 экз;
5. Акт комиссионного обследования средств обеспечения ПБ от 12.11.2018 на 1 л., в 1 экз;
6. Акт проверки работоспособности средств обеспечения ПБ от 23.07.2020 на 1 л., в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Государственный инспектор  
г. Минусинска и Минусинского района  
по пожарному надзору**



*[Handwritten signature]*

**О.И. Сосина**

**Государственный инспектор  
г. Минусинска и Минусинского района  
по пожарному надзору**



*[Handwritten signature]*

**А.В. Дорошенко**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
**заведующий МДОБУ «Детский сад № 4» Светлакова Юлия Яковлевна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” августа 20 20 г.

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19